

# 临沂市罗庄区行政审批服务局文件

罗审批字〔2020〕1018号

## 关于罗庄区重点积涝点排水治理工程项目 可行性研究报告的批复

临沂市罗庄区住房和城乡建设局：

你单位提报的《关于罗庄区重点积涝点排水治理工程项目》收悉。经研究，批复如下：

一、项目代码：2020-371311-76-01-118908。

二、该项目的建设将有利于提升城区排水总体改善，同意罗庄区重点积涝点排水治理工程项目的建设。

三、项目建设规模及内容：工程计划对化武路片区、朱张桥和赵家坝两处重点积涝点进行综合治理。其中新建永盛路（罗八路至龙头沟）4米\*2米的排水箱涵约2.1公里、罗六路排水管涵1.2公里；河道清淤疏浚、拓宽整治1.5公里；新建双龙路、永盛路、文化路等强排泵站3座。工程在罗庄



区罗庄街道赵家坝、朱张桥片区和盛庄街道化武路片区实施。

四、项目投资及资金来源：本项目总投资为 12000 万元。

五、建设地点：工程在罗庄区罗庄街道赵家坝、朱张桥片区和盛庄街道化武路片区实施。

六、原则同意节能、环保设计方案，在下步工作中应严格按照有关专业规范认真组织实施。

七、要依法办理土地、规划、施工许可等相关手续后，方可开工建设，要按照批复的项目名称、内容、规模、标准进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、建设规模和建设标准。请按月通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等信息。

八、如需对本项目文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按有关规定办理。

请据此开展下一步工作。

罗庄区行政审批服务局

2020年10月26日



抄送：区发展和改革局、区财政局、区住建局、区水务局、区审计局、  
区统计局、区自然资源局、生态环境局罗庄分局

罗庄区行政审批服务局

2020年10月26日印发